



PLANTA BAIXA - ANFITEATRO  
Escala 1:100

- NOTAS**
- 1 - METAIS PARA A REDE DE HIDRANTES DEVERÃO SER DA LINHA INDUSTRIAL DA MARCA MIPEL OU SIMILAR
  - 2 - METAIS PARA A REDE DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DAS MARCAS DECA, DÓCOL, OU SIMILAR
  - 3 - TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL MARROM DA MARCA TIGRE OU SIMILAR PARA AS REDES DE ÁGUAS FRIAS
  - 4 - TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 DA MARCA APOLO OU SIMILAR PARA A REDE DE HIDRANTES E RECALQUE DE ÁGUA FRIA
  - 5 - CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO DA MARCA TUPY OU SIMILAR PARA A REDE DE HIDRANTES E RECALQUE DE ÁGUA FRIA
  - 6 - CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA FRIA E DE INCÊNDIO DO TIPO CENTRÍFUGA COM ABERTURA ROSQUEADA TRIFÁSICA DA MARCA JACUZZI OU SIMILAR
  - 7 - RESERVATÓRIO METÁLICO ACOPLADO - INFERIOR+SUPERIOR+INCÊNDIO MODELO RA4(PADRÃO FDE) CAPACIDADE DE 20 M3
  - 8 - TODOS OS PONTOS DE UTILIZAÇÕES DEVERÃO SER DE BRONZE ELUMAFLEX DA MARCA ELUMA OU SIMILAR

**LEGENDA**

- COLUNA DE ÁGUA FRIA Nº 01 EM PVC SOLDÁVEL MARROM COM DIÂMETRO DE 50mm
- ANCORAGEM DA TUBULAÇÃO DE PVC DE ÁGUA FRIA NO SOLO
- SENTIDO DE VISADA E SEQUÊNCIA DAS VISTAS
- PUNTO DE ÁGUA NA PAREDE COM DIÂMETRO DE Ø1/2"
- PUNTO DE ÁGUA NA PAREDE COM DIÂMETRO DE Ø3/4"
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- REGISTRO DE PRESSÃO(RP) OU GAVETA(RG)
- TORNEIRA DE JARDIM Ø1/2"
- REGISTRO DE GAVETA COM DIÂMETRO DE Ø1"
- REGISTRO DE GAVETA COM DIÂMETRO DE Ø1"
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL MARROM ORIUNDA DA CAIXA D'ÁGUA Ø25
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL MARROM ORIUNDA DA REDE PÚBLICA Ø32mm
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL MARROM ORIUNDA DA REDE PÚBLICA Ø32mm
- REGISTRO DE ESFERA COM DIÂMETRO DE Ø3/4"

**AUDITÓRIO - INSTITUTO FEDERAL**

TÍTULO: PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOYCE DE SOUZA  
 ASSUNTO: INSTALAÇÕES EXTERNAS  
 REVISOR: ENG. IVANA PRADO DE VASCONCELOS

FOLHA: 03/04  
 ESCALA: 1:100  
 DATA: 27/10/2017